

### 污水排放连续检测年数数据平均值

企业名称	排口名称	统计时间	化学需氧量			氨氮			超标排放情况	设备、设施运行情况
			平均浓度 (mg/L)	排放量(吨)	执行标准 (mg/L)	平均浓度 (mg/L)	排放量(吨)	执行标准 (mg/L)		
内蒙古乌海化工有限公司	废水处理排口	1月	13.25	1.42	250	0.68	0.09	40	无超标排放	污水治理设施全部投用设备运行正常
	废水处理排口	2月	11.32	1.29	250	0.66	0.09	40		
	废水处理排口	3月	11.64	1.42	250	0.61	0.09	40		
	废水处理排口	4月	12.18	0.92	250	0.62	0.06	40		
	废水处理排口	5月	12.64	1.42	250	0.6	0.09	40		
	废水处理排口	6月	13.16	1.38	250	0.66	0.09	40		
	废水处理排口	7月	13.57	1.42	250	0.78	0.09	40		
	废水处理排口	8月	13.66	1.42	250	0.72	0.09	40		
	废水处理排口	9月	12.82	1.33	250	0.64	0.09	40		
	废水处理排口	10月	12.86	1.38	250	0.64	0.09	40		
	废水处理排口	11月	13.52	1.38	250	0.82	0.09	40		
	废水处理排口	12月	12.41	1.42	250	0.74	0.09	40		
	小计			16.21			1.08			
	备注	公司废水零排放，全部回用于生产系统。								